



72712050267
有效期至2023年03月10日

监 测 报 告

正为监（声）字〔2021〕第 0709 号

项目名称： 陕西渭河发电有限公司环境监测

委托单位： 陕西渭河发电有限公司

报告日期： 2021 年 07 月 30 日



陕西正为环境检测股份有限公司

Shaanxi Zhengwei Environmental Testing CO.,LTD





监 测 报 告

正为监（声）字（2021）第 0709 号

第 1 页 共 2 页

被测单位	陕西渭河发电有限公司			
项目地址	陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道	监测目的	委托性监测	
联系人	张工	联系电话	136 5910 3191	
噪声类别	$L_{Aeq,T}$	监测项目	厂界环境噪声	
监测日期	2021 年 07 月 21 日	监测人员	张明、史天祥	
监测点位及频次	在厂界四周各布设 1 个监测点位，共布设 4 个监测点位（详见监测点位示意图），每天昼、夜各监测 1 次，共监测 1 天。			
监测依据	GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》			
参考限值	GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 3 类。			
监测仪器、型号及检定/校准有效日期	PLC-16025 便携式风速风向仪 ZWJC-YQ-146 (2021.09.26) AWA5688 多功能声级计 ZWJC-YQ-263 (2022.04.25)	校准仪器、型号及检定/校准有效日期	AWA6022A 声校准器 ZWJC-YQ-266 (2022.04.25)	
仪器校准值 dB				
监测日期	昼 间		夜 间	
07 月 21 日	测量前	93.8	测量前	93.8
	测量后	93.8	测量后	93.8
监测结果 单位：dB (A)				
测点编号	监测点位	07 月 21 日		
		昼间 ($L_{Aeq,T}$)	夜间 ($L_{Aeq,T}$)	
1#	厂界东	53	48	
2#	厂界南	54	47	
3#	厂界西	54	50	
4#	厂界北	61	53	
限值		65	55	
监测期间气象条件		晴，风速：2.0m/s	晴，风速：1.9m/s。	




监测报告

正为监（声）字（2021）第 0709 号

第 2 页 共 2 页

现场情况	监测期间，企业正常生产。
备注	1、本监测方案和参考限值均由委托方提供； 2、监测结果仅适用于本次监测。

监测点位示意图



编制人：李维娜 室主任：王静 审核人：孙燕子 签发人：蔡磊
 签发日期：2021年07月30日

附件:

现场监测照片

